



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург»
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)

Филиал
Шадринское линейное производственное управление магистральных газопроводов

ПРИКАЗ

« 01 » января 20 19 г.

№ 329

О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на объектах Шадринского ЛПУМГ

В соответствие с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 30.10.2018), от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 27.12.2018), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (с изменениями от 07.03.2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главного инженера П.В. Журбенко, назначить ответственным лицом за организацию работ по обеспечению пожарной безопасности в целом по Шадринскому ЛПУМГ (далее-Филиал).

2. Инженера пожарной охраны Н.Р. Белошниченко, назначить ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности, разработку организационно-правовых документов по пожарной безопасности, подготовку и предоставление всей установленной отчетности по пожарной безопасности.

3. Утвердить перечень лиц ответственных:

3.1. За пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, цехов, установок, технологического и инженерного оборудования, электросетей и т.п;

3.2. За противопожарное состояние в соответствии с границами обслуживания объектов и закрепленными территориями, включая территории и выделенные объекты подрядным организациям;

3.3. За оснащение помещений, зданий и сооружений, объектов первичными средствами пожаротушения, их сохранность, контроль состояния и готовности к действию, ответственных за отключение потребителей от электросети и закрытие помещений в конце рабочего дня, согласно приложению 1.

4. Утвердить перечень должностей, имеющих право отключения электрооборудования при возникновении пожара и выдачу допуска на тушение пожара при отключенном энергетическом оборудовании, согласно приложению 2.

5. Результат противопожарного осмотра зданий, помещений, рабочих мест, фиксировать в журнале противопожарных осмотров зданий, помещений, рабочих мест, форма журнала приведена в приложение 3.

6. Лицам, ответственным за противопожарное состояние объектов, обеспечить:

6.1. Разработку, пересмотр и доведение до персонала служб (под роспись) инструкций о мерах пожарной безопасности на каждый объект, в том числе для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1

производственного и складского назначения. Инструкции вывесить на видном месте на всех объектах (цехе, установке, помещении, кабинете).

6.2. Проведение в службах всех видов противопожарных инструктажей.

6.3. Определение по объектам служб, для всех производственных, бытовых и складских помещений категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

6.4. Нанесение на входные двери помещений надписей: категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, класса зоны по ПУЭ, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за пожарную безопасность.

Исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.

6.5. Работоспособность автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации.

6.6. Своевременный покос и уборку растительности, опашку территорий объектов филиала.

6.7. Разработку программ и проведение занятий по пожарно-техническому минимуму для каждой специальности (профессии).

6.8. На каждом объекте (цехе, установке, помещении, кабинете) установку на видном месте табличек с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны, должности и фамилии лица, ответственного за пожарную безопасность объекта.

6.9. Выполнение установленного на объекте противопожарного режима.

6.10. Соблюдение всеми работниками (обслуживающим персоналом) служб и участков, а также командированными работниками, требований пожарной безопасности.

6.11. Исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения и связи.

6.12. Ведение работ с применением открытого огня или искрообразованием только при оформлении наряда-допуска в установленном порядке.

6.13. Соблюдение необходимых мер пожарной безопасности при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования.

6.14. Выполнение работ в помещениях, сосудах, емкостях, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территории), в которых возможно образование горючих смесей, только искробезопасным инструментом, в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

6.15. Обеспечение автотракторной техники искрогасителями и контроль за исправным состоянием, и применением.

7. Запретить курение на территории и в помещениях пожаровзрывоопасных и пожароопасных объектов (в т. ч. на промплощадках, компрессорной станции (КС), газораспределительных станций (ГРС), крановых узлах и линейной части магистрального газопровода (МГ), складов горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливозаправочных пунктов (ТЗП), на местах посадки в автобусы, детский сад и т.д.), на рабочих местах, в служебном транспорте.

7.1. Обеспечить выполнение на объекте защиты требований предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

7.2. Начальникам служб, цехов, участков разместить на указанных территориях, помещениях знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

8. Утвердить перечень лиц ответственных за противопожарное состояние и содержание мест, специально отведенных для курения табака, согласно приложению 9.

8.1. Ответственным лицам обустроить места для курения табличкой "Место для курения», установить урны, огнетушители, контролировать соблюдение мер пожарной безопасности.

9. Начальникам служб, цехов, участков при эксплуатации действующих электроустановок запретить:

9.1. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, электроприборами.

9.2. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

9.3. Пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройства тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

9.4. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей.

9.5. Утвердить инструкцию по пользованию электронагревательными приборами, бытовыми электроприборами в административных зданиях и бытовых помещениях, согласно приложению 4.

9.6. Начальникам служб, цехов, участков, пункта определить место и вывесить инструкцию по пользованию электронагревательными приборами, бытовыми электроприборами в административных зданиях и бытовых помещениях для приема пищи.

10. Въезд сторонней автотранспортной техники на территорию объектов управления производить по пропускам, выдаваемым в установленном порядке. Движение любого вида транспорта по территории объектов управления разрешить только при наличии у него искрогасителя.

11. Начальнику автотранспортного цеха А.В. Шарыпову, начальнику линейно-эксплуатационного участка (г. Курган) ЛЭС А.В. Федотову, механику автотранспортного участка А.Н. Шевченко:

11.1. Не допускать эксплуатацию автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями.

11.2. Обеспечить хранение на складах (помещениях) вещества и материалы с учетом их пожароопасных физико-химических свойств.

11.3. Запретить в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать электроплиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

11.4. Запретить на топливозаправочной станции заправку транспортных средств с работающими двигателями, заполнение резервуаров топливом и заправку транспортных средств во время грозы и в случае опасности проявления атмосферных разрядов, заправку транспортных средств, и в которых находятся пассажиры.

11.5. Укомплектовать проходные (КПП) промплощадки КС комплектом исправных искрогасителей для основных типов автотракторной техники и обеспечить контроль за их применением.

11.6. Организовать расстановку автотракторной техники в местах ее базирования, согласно утвержденной схеме расстановки.

12. Утвердить перечень лиц ответственных за противопожарное состояние сварочного поста и прилегающих территорий, где не требуется оформления наряда-допуска на проведении огневых работ, согласно приложению 10.

12.1. Сварочный пост укомплектовать первичными средствами пожаротушения и знаками безопасности.

13. Заместителю начальника компрессорной станции – начальнику газокомпрессорной службы Н.Х. Байдашеву, начальнику службы энерговодоснабжения А.В. Гилеву, начальнику участка энерговодоснабжения А.В. Воробьеву, начальнику линейно-эксплуатационной службы М.С. Лебедеву, начальнику автотранспортного цеха

А.В. Шарыпову, мастеру ремонтно-эксплуатационного пункта ЛЭС А.А. Галкину, начальнику линейно-эксплуатационного участка (г.Курган) ЛЭС А.В. Федотову:

13.1. Составить список сварщиков, газорезчиков и другого персонала служб, допущенных к выполнению работ на постоянном сварочном посту и представить их в охрану труда. Персонал служб со списками ознакомить под роспись.

13.2. Запретить нахождение на постоянном сварочном посту лиц, не включенных в списки согласно п. 13.1.

13.3. Работу на постоянном сварочном посту производить только при исправной, включенной приточной и вытяжной вентиляции, наличии исправных средств пожаротушения.

13.4. Закрепить находящиеся в эксплуатации ручные резакы, горелки, редукторы, шланги, газорезательные машины, сварочные провода с держателями, сварочное оборудование за конкретными работниками.

13.5. Оборудовать в помещении сварочного поста, помещениях служб места для хранения электрогазосварочного оборудования.

13.6. Обеспечить чистоту рабочего места после производства персоналом служб работ на постоянном сварочном посту.

13.7. Составить сводный список работников управления, допущенных для работы на постоянном сварочном посту, список вывесить в помещении сварочного поста.

14. Начальникам служб, цехов участков своим распоряжением назначать из числа инженерно-технического состава (специалистов) служб, ответственных лиц за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, установок и оборудования, кабинетов, закрепленной территории, а также лиц их замещающих на период отсутствия по причине отпуска, болезни, командировки и др. - копии распоряжений предоставить инженеру пожарной охраны Н.Р. Белошниченко, срок до 01.09.2019 .

15. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности арендуемых зданий, помещений (кабинетов) и сооружений несут арендаторы в соответствии с договором аренды и приказами арендаторов.

16. Начальников служб, цехов, участков, назначить ответственными лицами за комплектацию, согласно поданным заявкам, первичными средствами пожаротушения.

17. Инженера пожарной охраны Н.Р. Белошниченко, назначить ответственным за доставку в ремонт первичных средств пожаротушения и обратно согласно графика ремонта и технического обслуживания.

18. Начальника службы автоматизации и метрологического обеспечения С.В.Черепанова, начальника участка автоматизации и метрологического обеспечения Р.Р.Беляева:

18.1. Назначить ответственными лицами за обеспечение исправного состояния и работоспособности пожарной автоматики, систем автоматического пожаротушения, систем охранно-пожарной сигнализации на всех объектах Шадринского ЛПУМГ за организацию и проведение их эксплуатационного и технического обслуживания, а также планово-предупредительных ремонтов.

19. Заместителя начальника компрессорной станции – начальника службы Н.Х. Байдашева, назначить ответственным лицом за обеспечение исправного состояния и работоспособности механической части систем автоматического пожаротушения газоконпрессорной службы, за организацию и проведение их эксплуатационного и технического обслуживания, а также планово-предупредительных ремонтов.

20. Начальника службы энерговодоснабжения А.В. Гилева, начальника участка энерговодоснабжения А.В. Воробьева, назначить ответственными лицами за обеспечение исправного состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

21. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности на КС Шатровская Шадринского ЛПУМГ, согласно приложению 5.

22. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности на Шадринской промплощадке Шадринского ЛПУМГ, согласно приложению 6.

23. Инженеру пожарной охраны Н.Р. Белошниченко, подготовить приказ о порядке проведения пожарно-технического минимума (ПТМ), в срок до 30.12.2019.

24. Утвердить инструкцию по обеспечению безопасной и быстрой эвакуацией людей при пожаре, согласно приложению 7. На объекте с ночным пребыванием людей (гостиницы) начальникам служб, дежурному персоналу руководствоваться данной инструкцией.

25. Утвердить инструкцию по применению средств защиты органов дыхания ГДЗК-У, согласно приложению 8.

26. Секретарю руководителя О.Ф. Митькиной, делопроизводителю Р.Н. Малине, довести приказ до сведения всех ответственных лиц под подпись.

27.1. Организовать ознакомление с данным приказом руководителей сторонних организаций, арендующих производственные помещения и площади, а также структурных подразделений ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» расположенных на территории Шадринского ЛПУМГ.

28. Считать утратившим силу приказ Шадринского ЛПУМГ от 10.12.2018 №600 «Об установлении противопожарного режима на объектах Шадринского ЛПУМГ».

29. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления

М.Р. Шагабиев

