



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»)

Филиал

Домбаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов

## ПРИКАЗ

« 11 » декабря 20 19 г.

№ 14

### О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на объектах Домбаровского ЛПУМГ

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 23.06.2016) и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 03.07.2016), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (с изменениями от 20.09.2016), а также с «Правилами пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности», утвержденными приказом Минтопэнерго России от 18.06.1998 № 214

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность и организацию работ по обеспечению пожарной безопасности Домбаровского ЛПУМГ в целом по управлению главного инженера - заместителя начальника управления С.А.Пивкина.
2. Назначить ответственными за обеспечение пожарной безопасности отдельных территории, зданий, сооружений, помещений, цехов, установок, технологического и инженерного оборудования, электросетей и т.п. и их противопожарное состояние, в соответствии с границами обслуживания объектов и закрепленными территориями, включая территории и выделенные объекты подрядным организациям согласно приложения 1.
3. Соблюдать противопожарный режим установленный в Домбаровском ЛПУМГ.
4. Соблюдать всем работникам служб и участков, а также командированным работникам, требования пожарной безопасности.
5. Проводить огневые и газоопасные работы на взрывопожароопасных объектах Домбаровского ЛПУМГ только при оформлении наряда-допуска в установленном порядке.
6. Соблюдать необходимые меры пожарной безопасности при выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования.
7. Выполнять работы в помещениях, сосудах, емкостях, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территории), в которых возможно образование горючих смесей, только искробезопасным инструментом, в одежде и обуви, не способных вызвать искру.
8. Запретить курение на территории и в помещениях пожаровзрывоопасных и пожароопасных объектах (в т. ч. на промплощадках компрессорной станции (КС), газораспределительных станций (ГРС), крановых узлах и линейной части магистрального газопровода (МГ), складов горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливозаправочных пунктов (ТЗП), на местах посадки в автобусы и т.д.), на рабочих местах.
9. Начальникам служб и участков разместить на указанных территориях, помещениях знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

10. Установить места для курения, специально оборудованные, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации согласно приложения 2.

11. Ответственным лицам обустроить места для курения: вывесить таблички "Место для курения», установить урны, контролировать соблюдение мер пожарной безопасности.

12. При эксплуатации действующих электроустановок запретить:

12.1. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, электроприборами;

12.2. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

12.3. Пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройства тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

12.4. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

13. Въезд сторонней автотранспортной техники на территорию Домбаровского ЛПУМГ производить на основании письменного разрешения руководителя Домбаровского ЛПУМГ, в сопровождении ответственного работника объекта. Движение любого вида транспорта по территории взрывопожароопасных объектов Домбаровского ЛПУМГ разрешить только при наличии у него искрогасителя.

14. Не допускать эксплуатацию автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями;

15. Укомплектовать проходные (КПП) промышленной площадки КС комплектом исправных искрогасителей для основных типов автотракторной техники и обеспечить контроль за их применением;

16. Запретить на топливозаправочной станции заправку транспортных средств с работающими двигателями, заполнение резервуаров топливом и заправку транспортных средств во время грозы и в случае опасности проявления атмосферных разрядов, заправку транспортных средств, и в которых находятся пассажиры.

17. Запретить в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать электроплиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки;

18. Обеспечить хранение на складах (помещениях) вещества и материалы с учетом их пожароопасных физико-химических свойств.

19. Определить места (сварочный пост) для проведения огневых работ без оформления наряда-допуска на их проведение (приложение 3).

20. Работу на постоянном сварочном посту производить только при исправной, включенной приточной и вытяжной вентиляции, наличии исправных средств пожаротушения;

21. Закрепить находящиеся в эксплуатации ручные резак, горелки, редукторы, шланги, газорезательные машины, сварочные провода с держателями, сварочное оборудование за конкретными работниками;

22. Оборудовать в помещении сварочного поста, помещениях служб места для хранения электрогазосварочного оборудования;

23. Обеспечить чистоту рабочего места после производства работ на постоянном сварочном посту.


24. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности арендуемых зданий, помещений (кабинетов) и сооружений несут арендаторы в соответствии с договором аренды и приказами арендаторов.

25. Считать утратившим силу приказ Домбаровского ЛПУМГ от 19.03.2018 №137

«О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на объектах Домбаровского ЛПУМГ».

26. Контроль исполнения приказа возложить на главного инженера-заместителя начальника управления С.А. Пивкина.

**Начальник управления**



**Д.А. Немеровец**



Места для курения

по КС-15:  
оборудованное место для курения на территории промышленной площадки, возле здания проходной службы безопасности п. Голубой Факел;  
оборудованное помещение с южной стороны здания СЭБ;  
оборудованное место для курения перед входными воротами ГИС «Домбаровка».

по службе ЭГРС:  
оборудованное место для курения перед входными воротами ГРС-1А г. Орск;  
оборудованное место для курения перед входными воротами Ириклинской ГРС;  
оборудованное место для курения перед входными воротами ГРС г.Гай

по РЭП г. Орск:  
оборудованное место для курения перед административным зданием.

по КС-16:  
оборудованное помещение с южной стороны здания СЭБ;  
оборудованное место для курения на территории промышленной площадки, возле здания проходной службы безопасности ГКС-16.

Техник 1 категории



К.М. Айтуганов

Приложение 3  
к приказу Домбаровского ЛПУМГ  
от 11 01 2019 № 14

Места проведения огневых работ без оформления разрешения на их проведение в  
Домбаровском ЛПУМГ

по КС-15:

Сварочный пост на промышленной площадке (ул. Промышленная, 1);

Площадка перед входом в сварочный пост на промышленной площадке  
(ул. Промышленная, 1) размером 6х4;

Сварочный пост на промышленной площадке (ул. Степная, 9а).

по КС-16:

Сварочный пост;

Площадка перед входом в сварочный пост размером 15х20.

Техник 1 категории



К.М. Айтуганов

Лист электронного согласования к документу:  
приказ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"  
" О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на объектах  
Домбаровского ЛПУМГ"  
от 14 января 2019 г. № 14

Секретарь руководителя Административно-управленческий персонал Домбаровское ЛПУМГ	СОГЛАСОВАНО  10.01.2019 13:26:10	В.Г. Романенко
Заместитель начальника управления - начальник компрессорной станции Газокомпрессорная станция - 16 Домбаровское ЛПУМГ	СОГЛАСОВАНО  10.01.2019 11:42:41	В.П. Тюгаев
Главный инженер - заместитель начальника управления Домбаровское ЛПУМГ Домбаровское ЛПУМГ	СОГЛАСОВАНО  10.01.2019 11:27:18	С.А. Пивкин
Техник I категории Административно-управленческий персонал Домбаровское ЛПУМГ	СОГЛАСОВАНО	К.М. Айтуганов