

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям

по состоянию на 01.01.2024											
№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час		Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
									Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ											
1	Курганская область	ГРС Белый Яр	5,000	0,256	1,345	3,399	(68 %)	-	-	-	-
2	Курганская область	ГРС Варгаши (выход №1)	16,700	2,204	3,315	11,181	(67 %)	-	-	-	-
		ГРС Варгаши (выход №2)	6,200	2,323	0,353	3,524	(57 %)	-	-	-	-
3	Курганская область	ГРС Введенское	162,270	114,014	39,926	8,330	(5 %)	-	-	-	-
4	Курганская область	ГРС Далматово (выход №1)	16,000	8,236	2,362	5,402	(34 %)	-	-	-	-
		ГРС Далматово (выход №2)	4,000	0,000	0,000	4,000	(100 %)	-	-	-	-
5	Курганская область	ГРС Канаши	3,805	1,328	0,543	1,934	(51 %)	-	-	-	-
6	Курганская область	ГРС Каргаполье (выход №1)	15,000	3,356	0,806	10,838	(72 %)	-	-	-	-
		ГРС Каргаполье (выход №2)	17,000	2,217	1,137	13,646	(80 %)	-	-	-	-
7	Курганская область	ГРС Китайск (выход №1)	29,500	7,669	11,813	10,018	(34 %)	-	-	-	-
		ГРС Китайск (выход №2)	15,500	0,000	0,000	15,500	(100 %)	-	-	-	-
8	Курганская область	ГРС Колташево	6,500	1,023	1,812	3,665	(56 %)	-	-	-	-
9	Курганская область	ГРС Курган-1 ⁽³⁾	145,000	140,862	16,324	0,000	(0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2021-2025 гг.	2027 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
10	Курганская область	ГРС Курган-2 ⁽³⁾	50,000	43,091	20,845	0,000	(0 %)	-	-	2024 год *	Подключение перспективных потребителей к распределительным сетям, источником газоснабжения которых является ГРС Курган-2, рекомендуется после разработки и реализации газораспределительной организацией мероприятий по использованию резерва пропускной способности ГРС Введенское.
11	Курганская область	ГРС Кызылбай	3,000	0,763	0,005	2,232	(74 %)	-	-	-	-
12	Курганская область	ГРС Лукино ⁽³⁾	20,000	18,561	7,678	0,000	(0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2021-2025 гг.	2026 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
13	Курганская область	ГРС Мехонское	5,000	1,613	0,375	3,012	(60 %)	-	-	-	-
14	Курганская область	ГРС Мишкино	12,800	2,718	1,058	9,024	(71 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час		Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
									Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
15	Курганская область	ГРС Падеринское	5,000	0,512	0,267	4,222	(84 %)	-	-	-	-
16	Курганская область	ГРС Песчано-Коледино	5,000	3,742	0,078	1,180	(24 %)	-	-	-	-
17	Курганская область	ГРС Уксянское	5,000	1,463	0,120	3,417	(68 %)	-	-	-	-
18	Курганская область	ГРС Чаши ⁽³⁾	10,000	6,492	4,784	0,000	(0 %)	-	-	2025 год *	1. Фактическое выходное давление газа ГРС составляет 0,6 МПа. 2. Проектная мощность (производительность) ГРС составит 15,0 тыс. м³/час при условии перевода газораспределительных сетей на проектное выходное давление газа данной ГРС - 1,2 МПа. 3. Подключение перспективных потребителей к распределительным сетям, источниками газоснабжения которых является ГРС, рекомендуется после разработки и реализации газораспределительной организацией мероприятий по переводу газораспределительных сетей на рабочее давление газа 1,2 МПа.
19	Курганская область	ГРС Шадринск (выход №1) ⁽⁴⁾	55,000	52,019	2,257	0,000	(0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2021-2025 гг.	2026 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
		ГРС Шадринск (выход №2) ⁽⁴⁾			3,334						
20	Курганская область	ГРС Шатрово	10,000	2,972	0,269	6,759	(68 %)	-	-	-	-
21	Курганская область	ГРС Шумиха-30 ⁽¹⁾	28,000	0,000	0,000	28,000	(100 %)	-	-	-	-
22	Курганская область	ГРС Шумиха-50 ⁽¹⁾	61,000	7,857	1,293	51,850	(85 %)	-	-	-	-
23	Курганская область	ГРС Щучье ⁽¹⁾	50,000	14,537	1,976	33,487	(67 %)	-	-	-	-
24	Курганская область	ГРС Юргамыш	12,000	2,484	2,127	7,389	(62 %)	-	-	-	-
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ											
25	Оренбургская область	ГРС Адамовка	11,700	3,717	0,005	7,978	(68 %)	-	-	-	-
26	Оренбургская область	ГРС Акжарское	1,800	0,180	0,000	1,620	(90 %)	-	-	-	-
27	Оренбургская область	ГРС Алексеевская	8,000	4,540	0,488	2,972	(37 %)	-	-	-	-
28	Оренбургская область	ГРС Аниховка (выход №1)	4,000	0,844	0,000	3,156	(79 %)	-	-	-	-
		ГРС Аниховка (выход №2)	4,000	1,094	0,000	2,906	(73 %)	-	-	-	-
29	Оренбургская область	ГРС Белогорский ⁽⁵⁾	3,000	2,715	0,000	0,285	(10 %)	-	-	-	-
30	Оренбургская область	ГРС Беляевка	20,000	6,236	0,011	13,753	(69 %)	-	-	-	-
31	Оренбургская область	ГРС Благодарное	9,378	3,146	0,338	5,894	(63 %)	-	-	-	-
32	Оренбургская область	ГРС Большевик	10,000	3,232	0,362	6,406	(64 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час	Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
								Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Оренбургская область	ГРС Бузулук ⁽²⁾	59,500	43,138	12,797	3,565 (6 %)	-	программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021-2025 гг.	2027 год *	(производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
35	Оренбургская область	ГРС Бурдыгино	12,000	4,328	0,286	7,386 (62 %)	-	-	-	-
36	Оренбургская область	ГРС Бурунча	2,200	1,374	0,000	0,826 (38 %)	-	-	-	-
37	Оренбургская область	ГРС Былинное	7,900	3,018	0,359	4,523 (57 %)	-	-	-	-
38	Оренбургская область	ГРС Васильевка	1,380	0,542	0,002	0,836 (61 %)	-	-	-	-
39	Оренбургская область	ГРС Веселовский	10,000	0,226	0,000	9,774 (98 %)	-	-	-	-
40	Оренбургская область	ГРС Гай (выход №1)	90,000	28,976	0,044	60,980 (68 %)	-	-	-	-
		ГРС Гай (выход №2)	30,000	7,612	0,191	22,197 (74 %)	-	-	-	-
41	Оренбургская область	ГРС ГИС Союз	5,000	0,202	0,000	4,798 (96 %)	-	-	-	-
42	Оренбургская область	ГРС Горный	6,900	0,235	0,000	6,665 (97 %)	-	-	-	-
43	Оренбургская область	ГРС Городище	5,000	1,085	0,010	3,905 (78 %)	-	-	-	-
44	Оренбургская область	ГРС Грачевка	30,000	9,148	0,212	20,640 (69 %)	-	-	-	-
45	Оренбургская область	ГРС Губерля	6,513	0,888	0,012	5,613 (86 %)	-	-	-	-
46	Оренбургская область	ГРС Домбаровский-1	12,331	4,589	0,012	7,730 (63 %)	-	-	-	-
47	Оренбургская область	ГРС Домбаровский-2	7,920	1,047	0,000	6,873 (87 %)	-	-	-	-
48	Оренбургская область	ГРС Донгуз	23,300	5,420	0,071	17,809 (76 %)	-	-	-	-
49	Оренбургская область	ГРС Дружба	35,600	27,290	4,296	4,014 (11 %)	-	-	-	-
50	Оренбургская область	ГРС Жидилвка ⁽¹⁾	5,000	1,882	0,003	3,115 (62 %)	-	-	-	-
51	Оренбургская область	ГРС Затонное	10,000	2,044	0,000	7,956 (80 %)	-	-	-	-
52	Оренбургская область	ГРС Илек	10,000	7,084	0,127	2,789 (28 %)	-	-	-	-
53	Оренбургская область	ГРС Имангулово	10,000	1,193	0,060	8,747 (87 %)	-	-	-	-
54	Оренбургская область	ГРС Ириклинской ГРЭС (выход №1)	20,000	4,063	0,001	15,936 (80 %)	-	-	-	-
		ГРС Ириклинской ГРЭС (выход №2)	480,000	440,313	0,000	39,687 (8 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час		Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
									Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
55	Оренбургская область	ГРС Каменно-Озерное ⁽³⁾	19,900	18,380	2,952	0,000	(0 %)	-	-	2028 год *	Подключение перспективных потребителей к распределительным сетям, источником газоснабжения которых является ГРС Каменно-Озерное, рекомендуется после разработки и реализации газораспределительной организацией мероприятий по использованию резерва пропускной способности ГРС-1 Оренбург.
56	Оренбургская область	ГРС Карагай-Покровка	5,000	0,566	0,002	4,432	(89 %)	-	-	-	-
57	Оренбургская область	ГРС Кимбаевского ГОКа	15,000	15,787	0,856	33,357	(67 %)	-	-	-	-
			35,000					-	-	-	-
58	Оренбургская область	ГРС Кобозева	1,500	0,915	0,047	0,538	(36 %)	-	-	-	-
59	Оренбургская область	ГРС Красногвардеец	5,200	3,543	0,043	1,614	(31 %)	-	-	-	-
			2,300	0,000	0,000	2,300	(100 %)	-	-	-	-
60	Оренбургская область	ГРС Красногорский	5,000	1,190	0,000	3,810	(76 %)	-	-	-	-
61	Оренбургская область	ГРС Красное	10,000	2,844	0,257	6,899	(69 %)	-	-	-	-
62	Оренбургская область	ГРС Краснохолм	9,000	3,587	0,026	5,387	(60 %)	-	-	-	-
63	Оренбургская область	ГРС Красночабанский	10,000	0,867	0,000	9,133	(91 %)	-	-	-	-
64	Оренбургская область	ГРС Краснощеково	11,000	1,975	0,005	9,020	(82 %)	-	-	-	-
65	Оренбургская область	ГРС Красноярский-1	14,700	5,884	0,016	8,800	(60 %)	-	-	-	-
66	Оренбургская область	ГРС Красноярский-2	3,000	0,717	0,000	2,283	(76 %)	-	-	-	-
67	Оренбургская область	ГРС Кувандык	26,200	14,557	0,064	11,579	(44 %)	-	-	-	-
68	Оренбургская область	ГРС Лабызы	15,000	7,643	0,137	7,220	(48 %)	-	-	-	-
69	Оренбургская область	ГРС Медногорск	50,000	15,114	6,713	28,173	(56 %)	-	-	-	-
70	Оренбургская область	ГРС Мещеряковский	5,000	2,490	0,004	2,507	(50 %)	-	-	-	-
71	Оренбургская область	ГРС Мустаево	10,000	1,065	0,000	8,935	(89 %)	-	-	-	-
72	Оренбургская область	ГРС Мухраново	10,000	2,335	0,002	7,663	(77 %)	-	-	-	-
73	Оренбургская область	ГРС Нижняя Павловка	5,000	1,784	0,035	3,181	(64 %)	-	-	-	-
74	Оренбургская область	ГРС Никольское	1,563	0,538	0,040	0,985	(63 %)	-	-	-	-
75	Оренбургская область	ГРС Новосакмарск	30,000	3,520	0,019	26,461	(88 %)	-	-	-	-
76	Оренбургская область	ГРС Новосергиевка	10,000	9,182	0,099	0,719	(7 %)	-	-	-	-
77	Оренбургская область	ГРС Октябрьское	12,580	6,928	0,434	5,218	(41 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час	Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
								Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Оренбургская область	ГРС Переволоцкий	10,000	5,344	0,292	4,364 (44 %)	-	-	-	-
79	Оренбургская область	ГРС Платовка	9,400	4,068	0,167	5,165 (55 %)	-	-	-	-
80	Оренбургская область	ГРС Прогресс	10,000	0,602	0,000	9,398 (94 %)	-	-	-	-
81	Оренбургская область	ГРС Родничный Дол	4,080	0,587	0,001	3,492 (86 %)	-	-	-	-
82	Оренбургская область	ГРС Россия	10,000	4,919	0,204	4,877 (49 %)	-	-	-	-
83	Оренбургская область	ГРС РТО	22,000	13,026	0,855	8,119 (37 %)	-	-	-	-
84	Оренбургская область	ГРС Садовый	2,080	0,445	0,000	1,635 (79 %)	-	-	-	-
85	Оренбургская область	ГРС Сакмара	10,980	5,681	0,785	4,514 (41 %)	-	-	-	-
86	Оренбургская область	ГРС Саракташ ⁽⁵⁾	12,500	11,856	0,185	0,459 (4 %)	-	-	-	-
87	Оренбургская область	ГРС Светлый ⁽⁶⁾	20,000	3,926	14,512	1,562 (8 %)	-	-	-	-
88	Оренбургская область	ГРС Сорочинск	25,000	21,393	1,297	2,310 (9 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021-2025 гг.	2027 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
89	Оренбургская область	ГРС Спасское	2,250	0,454	0,003	1,793 (80 %)	-	-	-	-
90	Оренбургская область	ГРС Староалександровка	5,000	3,766	0,091	1,143 (23 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021-2025 гг.	2028 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
91	Оренбургская область	ГРС Татарская Каргала ⁽⁵⁾	6,000	5,035	0,664	0,301 (5 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021-2025 гг.	2027 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
92	Оренбургская область	ГРС Татищево	10,800	1,571	0,001	9,228 (85 %)	-	-	-	-
93	Оренбургская область	ГРС Ташла ⁽⁵⁾	18,000	8,313	9,215	0,472 (3 %)	-	-	-	-
94	Оренбургская область	ГРС Теренсай	10,000	1,405	0,002	8,593 (86 %)	-	-	-	-
95	Оренбургская область	ГРС Тоцкое	14,000	12,089	0,114	1,797 (13 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021-2025 гг.	2027 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
96	Оренбургская область	ГРС Тюльган (выход №1)	11,930	1,853	0,003	10,074 (84 %)	-	-	-	-
		ГРС Тюльган (выход №2)	14,707	5,104	0,011	9,592 (65 %)	-	-	-	-
97	Оренбургская область	ГРС Хабарное	80,000	36,113	0,094	43,793 (55 %)	-	-	-	-
98	Оренбургская область	ГРС Халилово	22,500	2,959	0,601	18,940 (84 %)	-	-	-	-
99	Оренбургская область	ГРС Черноречье	2,500	1,206	0,008	1,286 (51 %)	-	-	-	-
100	Оренбургская область	ГРС Черный отрог	10,000	4,096	0,005	5,899 (59 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час	Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
								Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	Оренбургская область	ГРС Чистые Пруды ⁽⁵⁾	0,300	0,292	0,005	0,003 (1 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021-2025 гг.	2028 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
102	Оренбургская область	ГРС Шуваловка	0,340	0,091	0,000	0,249 (73 %)	-	-	-	-
103	Оренбургская область	ГРС Юбилейный ⁽¹¹⁾	5,000	0,951	0,000	4,049 (81 %)	-	-	-	-
104	Оренбургская область	ГРС Янгиз-Марьевка	12,080	0,294	0,006	11,780 (98 %)	-	-	-	-
105	Оренбургская область	ГРС Яшкино ⁽¹¹⁾	30,000	5,144	0,297	24,559 (82 %)	-	-	-	-
106	Оренбургская область	ГРС-1 Оренбург	400,000	263,800	1,648	134,552 (34 %)	-	-	-	-
107	Оренбургская область	ГРС-2 Оренбург	170,000	77,189	44,899	47,912 (28 %)	-	-	-	-
108	Оренбургская область	ГРС-3 Оренбург ⁽⁴⁾	40,000	40,000	2,287	0,000 (0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021-2025 гг.	2025 год *	Увеличение производительности газопровода-отвода и восстановление проектной мощности (производительности) ГРС-3 Оренбург (80,0 тыс. м³/час)
109	Оренбургская область	ГРС-1А Орск (выход №1) ⁽⁴⁾	240,000	154,819	36,722	48,459 (20 %)	-	-	-	-
		ГРС-1А Орск (выход №2) ⁽⁴⁾	50,000	49,577	0,517	0,000 (0 %)	-	-	2026 год *	Подключение перспективных потребителей к распределительным сетям, источником газоснабжения которых является выход № 2 ГРС-1А Орск, рекомендуется после реализации газораспределительной организацией мероприятий по использованию резерва пропускной способности выходов №№ 1, 3 ГРС-1А Орск.
		ГРС-1А Орск (выход №3) ⁽⁴⁾	200,000	185,191	11,803	3,006 (2 %)	-	-	-	-
110	Оренбургская область	ГРС-2 Орска (выход №1)	72,000	0,000	0,000	72,000 (100 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Оренбургской области на период 2021-2025 гг.	2027 год *	-
		ГРС-2 Орска (выход №2)	51,600	33,930	0,693	16,977 (33 %)				
		ГРС-2 Орска (выход №3)	3,000	2,000	0,000	1,000 (33 %)				
111	Оренбургская область	ГРС 9 Января	10,800	7,152	0,828	2,820 (26 %)	-	-	-	-
112	Оренбургская область	Блок СТН КС Медногорск (Сара)	2,000	0,571	0,000	1,429 (71 %)	-	-	-	-
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ										
113	Свердловская область	ГРС Арамиль ⁽⁵⁾	37,500	28,727	23,412	0,000 (0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Свердловской области на период 2021-2025 гг.	2024 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
114	Свердловская область	ГРС-109 Арамиль	10,000	0,540	0,000	9,460 (95 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час		Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
									Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
115	Свердловская область	ГРС АРП Сысерть ⁽³⁾	20,000	17,984	10,827	0,000	(0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Свердловской области на период 2021-2025 гг.	2026 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
116	Свердловская область	ГРС Арти (выход №1)	18,000	0,000	0,000	18,000	(100 %)	-	-	-	-
		ГРС Арти (выход №2)	22,000	3,560	4,098	14,342	(65 %)	-	-	-	-
117	Свердловская область	ГРС Ачит-1	5,000	3,212	2,309	4,479	(45 %)	-	-	-	-
118	Свердловская область	ГРС Ачит-2	5,000	0,000				-	-	-	-
119	Свердловская область	ГРС Баженовский-1 ⁽³⁾	15,500	10,002	27,821	0,000	(0 %)	-	-	2028 год *	В целях эффективного использования мощностей необходимо провести ревизию ранее выданных технических условий на подключение к сетям газораспределения для выявления неиспользуемых объемов и их аннулирования.
120	Свердловская область	ГРС Баженовский-2 ⁽³⁾	15,500								
121	Свердловская область	ГРС Бараба	5,000	0,976	0,724	3,300	(66 %)	-	-	-	-
122	Свердловская область	ГРС Билимбай	80,000	5,828	4,700	69,472	(87 %)	-	-	-	-
123	Свердловская область	ГРС Богданович (выход №1)	40,000	31,508	12,000	6,492	(13 %)	-	-	-	-
		ГРС Богданович (выход №2)	10,000	0,000				-	-	-	-
124	Свердловская область	ГРС Богдановическая	5,000	0,852	1,833	2,315	(46 %)	-	-	-	-
125	Свердловская область	ГРС Бородулино ⁽³⁾	5,000	3,043	9,772	0,000	(0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Свердловской области на период 2021-2025 гг.	2025 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
126	Свердловская область	ГРС Бутка	5,000	0,356	0,237	4,407	(88 %)	-	-	-	-
127	Свердловская область	ГРС Верх-Нейвинск (выход №1)	16,000	0,676	1,308	14,016	(88 %)	-	-	-	-
		ГРС Верх-Нейвинск (выход №2)	9,000	4,738	0,407	3,855	(43 %)	-	-	-	-
		ГРС Верх-Нейвинск (выход №3)	45,000	45,000	2,046	8,023	(11 %)	-	-	-	-
		ГРС Верх-Нейвинск (выход №4)	30,000	19,931							
128	Свердловская область	ГРС Верхний Тагил (выход №1)	17,000	4,831	0,508	11,661	(69 %)	-	-	-	-
		ГРС Верхний Тагил (выход №2)	491,000	172,972	0,000	318,028	(65 %)	-	-	-	-
129	Свердловская область	ГРС Верхняя Пышма	125,000	40,083	37,815	47,102	(38 %)	-	-	-	-
130	Свердловская область	ГРС Верхняя Салда	94,000	42,151	19,633	32,216	(34 %)	-	-	-	-
131	Свердловская область	ГРС Двуреченск	14,500	6,404	2,429	5,667	(39 %)	-	-	-	-
132	Свердловская область	ГРС Кадниково ⁽³⁾	6,500	2,239	3,615	0,646	(10 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час	Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
								Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	Свердловская область	ГРС Калиново ⁽⁵⁾	6,000	4,159	1,060	0,781 (13 %)	-	-	-	-
134	Свердловская область	ГРС Каменск-Уральский	290,000	211,210	45,858	32,932 (11 %)	-	-	-	-
135	Свердловская область	ГРС Кировград	50,000	21,015	6,876	22,109 (44 %)	-	-	-	-
136	Свердловская область	ГРС Кольцово ⁽³⁾	20,000	9,524	14,363	0,000 (0 %)	-	-	2024 год *	В целях эффективного использования мощностей необходимо провести ревизию ранее выданных технических условий на подключение к сетям газораспределения для выявления неиспользуемых объемов и их аннулирования.
137	Свердловская область	ГРС Косулино ⁽³⁾	15,000	10,020	11,902	0,000 (0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Свердловской области на период 2021-2025 гг.	2028 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
138	Свердловская область	ГРС Кочнево	5,000	1,696	1,412	1,892 (38 %)	-	-	-	-
139	Свердловская область	ГРС Красноуфимск (выход №1)	30,000	13,923	11,203	4,874 (16 %)	-	-	-	-
		ГРС Красноуфимск (выход №2)	50,000	0,000	0,000	50,000 (100 %)	-	-	-	-
140	Свердловская область	ГРС Манчаж	5,000	1,000	-	- -	-	-	-	-
141	Свердловская область	ГРС Невьянск	80,000	34,355	3,305	42,340 (53 %)	-	-	-	-
142	Свердловская область	ГРС Невьянского ЛПУ	10,000	1,456	-	- -	-	-	-	-
143	Свердловская область	ГРС Нижняя Салда (выход №1)	22,500	6,768	1,059	14,673 (65 %)	-	-	-	-
		ГРС Нижняя Салда (выход №2)	22,500	7,367	0,584	14,549 (65 %)	-	-	-	-
144	Свердловская область	ГРС Николо-Павловское-1	11,500	2,896	1,224	7,380 (64 %)	-	-	-	-
145	Свердловская область	ГРС Николо-Павловское-2								
146	Свердловская область	ГРС Никольский-1	11,200	1,100	1,693	8,407 (75 %)	-	-	-	-
147	Свердловская область	ГРС Никольский-2	11,200	1,865	1,059	8,276 (74 %)	-	-	-	-
148	Свердловская область	ГРС Новоасбест	10,000	2,544	2,226	5,230 (52 %)	-	-	-	-
149	Свердловская область	ГРС Покровское	30,000	1,563	1,596	26,841 (89 %)	-	-	-	-
150	Свердловская область	ГРС Полевской (выход №1)	53,400	10,829	9,187	33,384 (63 %)	-	-	-	-
		ГРС Полевской (выход №2)	130,500	45,454	14,906	70,140 (54 %)	-	-	-	-
151	Свердловская область	ГРС Ревда (выход №1)	110,037	18,220	11,916	79,901 (73 %)	-	-	-	-
		ГРС Ревда (выход №2)	54,640	44,000	0,227	10,413 (19 %)	-	-	-	-
152	Свердловская область	ГРС Реж (выход №1) ⁽³⁾	31,500	30,134	4,362	0,000 (0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Свердловской области на период 2021-2025 гг.	2026 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
		ГРС Реж (выход №2) ⁽³⁾	83,500	13,913	19,819	49,768 (60 %)	-			

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час	Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
								Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	Свердловская область	ГРС Садовый-Балтым (выход №1) ⁽⁹⁾	8,450	0,897	2,604	4,949 (59 %)	-	-	-	-
		ГРС Садовый-Балтым (выход №2) ⁽⁹⁾	15,550	9,505	15,022	0,000 (0 %)	-	-	2030 год *	Подключение перспективных потребителей к распределительным сетям, источником газоснабжения которых является № 2 ГРС Садовый-Балтым рекомендуется после разработки и реализации газораспределительной организацией мероприятий по использованию резерва пропускной способности выхода № 1 ГРС Садовый-Балтым.
154	Свердловская область	ГРС Сажино	5,000	0,300	2,163	2,537 (51 %)	-	-	-	-
155	Свердловская область	ГРС Салка	10,000	1,827	0,563	7,610 (76 %)	-	-	-	-
156	Свердловская область	ГРС Свободный	6,240	3,138	-	- -	-	-	-	-
157	Свердловская область	ГРС Селен	5,000	0,553	0,187	4,260 (85 %)	-	-	-	-
158	Свердловская область	ГРС Сосновское	5,000	1,512	1,073	2,415 (48 %)	-	-	-	-
159	Свердловская область	ГРС Среднеуральск (выход №1)	503,000	433,385	0,000	69,615 (14 %)	-	-	-	Примечание: Одоризация природного газа по выходу ГРС не предусмотрена по согласованию с потребителем - Среднеуральской ГРЭС.
		ГРС Среднеуральск (выход №2)	20,000	4,914	7,509	7,577 (38 %)	-	-	-	-
160	Свердловская область	ГРС Сухой Лог (выход №1) ⁽⁹⁾	15,500	14,682	12,690	0,000 (0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Свердловской области на период 2021-2025 гг.	2026 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
		ГРС Сухой Лог (выход №2) ⁽⁹⁾	120,500	85,038	17,799	17,663 (15 %)	-	-		
161	Свердловская область	ГРС Таватуй	10,000	1,717	0,851	7,432 (74 %)	-	-	-	-
162	Свердловская область	ГРС Талица (выход №1)	30,000	0,000	12,111	17,889 (60 %)	-	-	-	-
		ГРС Талица (выход №2)	20,000	9,936	4,966	5,098 (25 %)	-	-	-	-
163	Свердловская область	ГРС Тыгиш	10,000	0,900	0,251	8,849 (88 %)	-	-	-	-
164	Свердловская область	ГРС Шабры ⁽⁹⁾	6,000	3,192	3,216	0,000 (0 %)	-	-	2024 год *	В целях эффективного использования мощностей необходимо провести ревизию ранее выданных технических условий на подключение к сетям газораспределения для выявления неиспользуемых объемов и их аннулирования.
165	Свердловская область	ГРС-1 Асбест (выход №1)	110,500	0,000	0,000	110,500 (100 %)	-	-	-	-
		ГРС-1 Асбест (выход №2)	30,600	11,344	2,003	17,253 (56 %)	-	-	-	-
166	Свердловская область	ГРС-2 Асбест ⁽⁹⁾	50,000	42,033	5,535	2,432 (5 %)	-	-	-	-
		ГРС-1 Нижний Тагил (выход №1)	90,000	22,699	28,002	39,299 (44 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час	Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
								Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	Свердловская область	ГРС-1 Нижний Тагил (выход №2)	700,000	188,519	0,005	511,476 (73 %)	-	-	-	-
		ГРС-1 Нижний Тагил (выход №3)	400,000	148,891	34,426	216,683 (54 %)	-	-	-	-
168	Свердловская область	ГРС-2 Нижний Тагил	130,000	51,658	0,005	78,337 (60 %)	-	-	-	-
169	Свердловская область	ГРС-1 Первоуральск (выход №1)	236,000	124,324	103,728	7,948 (3 %)	-	-	-	-
		ГРС-1 Первоуральск (выход №2)	20,000	4,068	3,627	12,305 (62 %)	-	-	-	-
170	Свердловская область	ГРС-2 Первоуральск-1	72,000	0,000	0,000	72,000 (100 %)	-	-	-	-
171	Свердловская область	ГРС-2 Первоуральск-2	50,000	0,000	0,000	50,000 (100 %)	-	-	-	-
172	Свердловская область	ГРС-1 Свердловск (выход №1)	228,000	138,487	30,289	84,458 (22 %)	-	-	-	-
		ГРС-1 Свердловск (выход №2)	157,000	131,766			-	-	-	-
		ГРС-1 Свердловск (выход №3)	80,000	36,173	27,111	16,716 (21 %)	-	-	-	-
173	Свердловская область	ГРС-2 Екатеринбург ⁽³⁾	140,000	126,286	77,506	0,000 (0 %)	2028 год *	-	2028 год *	В целях эффективного использования мощностей необходимо провести ревизию ранее выданных технических условий на подключение к сетям газораспределения для выявления неиспользуемых объемов и их аннулирования.
174	Свердловская область	ГРС-3 Екатеринбург (выход №1) ⁽³⁾	274,000	234,044	45,103	0,000 (0 %)	2028 год *	-	2028 год *	В целях эффективного использования мощностей необходимо провести ревизию ранее выданных технических условий на подключение к сетям газораспределения для выявления неиспользуемых объемов и их аннулирования.
		ГРС-3 Екатеринбург (выход №2)					-	-	-	-
		ГРС-3 Екатеринбург (выход №3)	10,000	1,364	0,000	8,636 (86 %)	-	-	-	Примечание: Выход на АГНКС № 1 г. Екатеринбурга ООО «Газпром газомоторное топливо».
175	Свердловская область	ГРС-4 Ново-Свердловской ТЭЦ	270,000	182,854	2,098	85,048 (31 %)	-	-	-	Примечание: Одоризация природного газа на ГРС не предусмотрена по согласованию с потребителем - Ново-Свердловской ТЭЦ.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ										
176	Челябинская область	ГРС Агапово	20,000	5,017	0,844	14,139 (71 %)	-	-	-	-
177	Челябинская область	ГРС Аргаяш ⁽⁵⁾	22,000	12,390	9,601	0,009 (0 %)	-	Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Челябинской области на 2017-2026 годы	2026 год *	Реализация мероприятий по использованию резерва пропускной способности ГРС Увильды
178	Челябинская область	ГРС АРП Балашиха ⁽⁵⁾	0,600	0,458	0,089	0,053 (9 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час	Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
								Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	Челябинская область	ГРС Аша-1 ⁽⁴⁾	30,000	30,000	6,186	0,000 (0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Челябинской области на период 2021-2025 гг.	2028 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
180	Челябинская область	ГРС Бакал	50,000	8,669	2,355	38,976 (78 %)	-	-	-	-
181	Челябинская область	ГРС Береговой	20,000	2,249	2,453	15,299 (76 %)	-	-	-	-
182	Челябинская область	ГРС Большой Куяш ⁽¹¹⁾	5,000	0,290	0,670	4,041 (81 %)	-	-	-	-
183	Челябинская область	ГРС Боровое	5,000	1,167	0,228	3,605 (72 %)	-	-	-	-
184	Челябинская область	ГРС Бреды	10,000	7,271	0,687	2,042 (20 %)	-	-	-	-
185	Челябинская область	ГРС Бродокалмакский	15,000	1,550	0,614	12,836 (86 %)	-	-	-	-
186	Челябинская область	ГРС Булзинский	6,000	0,502	0,226	5,272 (88 %)	-	-	-	-
187	Челябинская область	ГРС Буранный ⁽⁵⁾	5,000	3,705	1,159	0,136 (3 %)	-	-	-	-
188	Челябинская область	ГРС Варна	80,000	57,639	1,551	20,810 (26 %)	-	-	-	-
189	Челябинская область	ГРС Вишневогорск	16,000	4,944	0,808	10,249 (64 %)	-	-	-	-
190	Челябинская область	ГРС Воздвиженка	2,500	0,008	0,959	1,533 (61 %)	-	-	-	-
191	Челябинская область	ГРС Долгодеревенская ⁽³⁾	10,000	6,746	3,265	0,000 (0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Челябинской области на период 2021-2025 гг.	2027 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
192	Челябинская область	ГРС ГКС Долгодеревенская	4,900	0,420	0,052	4,428 (90 %)	-	-	-	-
193	Челябинская область	ГРС Дубровский	10,000	7,864	0,589	1,547 (15 %)	-	-	-	-
194	Челябинская область	ГРС Еланчик	5,000	0,658	0,000	4,342 (87 %)	-	-	-	-
195	Челябинская область	ГРС Еленинский	5,000	3,571	0,630	0,799 (16 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Челябинской области на период 2021-2025 гг.	2026 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
		ГРС Еманжелинск (выход №1)	20,000	3,498	0,333	16,169 (81 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода-отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час		Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
									Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
196	Челябинская область	ГРС Еманжелинск (выход №2)	20,000	15,241	2,884	1,876	(9 %)	-	-	-	1. Фактическое выходное давление газа на выходе ГРС составляет 0,6 МПа. 2. Проектная мощность (производительность) выхода составит 40,0 тыс. м3/час при условии перевода газораспределительных сетей на проектное выходное давление газа ГРС - 1,2 МПа. 3. При необходимости подключения перспективных потребителей с планируемым суммарным объемом газа, превышающим действующий резерв пропускной способности, газораспределительной организации необходимо предусмотреть мероприятия по повышению давления газа в распределительных сетях до 1,2 МПа.
197	Челябинская область	ГРС Заозерный	5,000	0,799	0,007	4,194	(84 %)	-	-	-	-
198	Челябинская область	ГРС Заря	3,900	0,999	0,014	2,887	(74 %)	-	-	-	-
199	Челябинская область	ГРС Златоуст (выход №1) ⁽⁵⁾	100,000	59,998	4,733	35,269	(35 %)	-	-	-	-
		ГРС Златоуст (выход №2) ⁽⁵⁾	30,000	28,778	0,684	0,538	(2 %)	-	-	-	-
200	Челябинская область	ГРС Карабаш	17,000	11,379	3,543	2,078	(12 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Челябинской области на период 2021-2025 гг.	2024 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
201	Челябинская область	ГРС-2 Карабаш ^(т)	25,000	16,401	2,185	6,414	(26 %)	-	-	-	-
202	Челябинская область	ГРС Карсинский	5,000	0,415	0,017	4,568	(91 %)	-	-	-	-
203	Челябинская область	ГРС Карталы	20,000	11,500	0,651	7,849	(39 %)	-	-	-	-
204	Челябинская область	ГРС Катав-Ивановск	54,000	21,213	6,432	26,355	(49 %)	-	-	-	-
205	Челябинская область	ГРС Коелга ^{(т) (5)}	5,000	3,555	1,385	0,060	(1 %)	-	-	Срок устранения ограничений ГРС определяется собственником объекта	Параметры увеличения определяются собственником объекта ГРС Коелга - ЗАО «Коелгамрамор».
206	Челябинская область	ГРС Красное поле ⁽³⁾	10,000	4,417	8,211	0,000	(0 %)	-	-	2028 год *	В целях эффективного использования мощностей необходимо провести ревизию ранее выданных технических условий на подключение к сетям газораспределения для выявления неиспользуемых объемов и их аннулирования.
207	Челябинская область	ГРС КС-19	30,000	19,410	0,271	10,319	(34 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час	Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
								Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	Челябинская область	ГРС Кунашакский ⁽³⁾	6,000	4,323	2,636	0,000 (0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Челябинской области на период 2021-2025 гг.	2026 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
209	Челябинская область	ГРС Кундравы	10,000	5,385	3,863	0,752 (8 %)	-	-	-	-
210	Челябинская область	ГРС Куся	10,000	6,200	0,980	2,820 (28 %)	-	-	-	-
211	Челябинская область	ГРС Кыштым (выход №1) ⁽³⁾	28,000	23,535	7,715	0,000 (0 %)	2026 год *	Программа развития газоснабжения и газификации Челябинской области на период 2021-2025 гг.	2026 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
		ГРС Кыштым (выход №2) ⁽³⁾	4,000	3,311	0,827	0,000 (0 %)				
212	Челябинская область	ГРС Магнитогорского ЛПУ	4,000	0,229	0,000	3,771 (94 %)	-	-	-	-
213	Челябинская область	ГРС Магнитогорской птицефабрики (п. Первомайский)	5,000	1,039	1,119	2,842 (57 %)	-	-	-	-
214	Челябинская область	ГРС Марииновка	0,400	0,197	0,000	0,203 (51 %)	-	-	-	-
215	Челябинская область	ГРС Маук	5,000	0,105	0,765	4,130 (83 %)	-	-	-	-
216	Челябинская область	ГРС Медведевский	2,600	0,692	1,005	0,903 (35 %)	-	-	-	-
217	Челябинская область	ГРС Миасс ⁽³⁾	117,000	98,379	22,079	0,000 (0 %)	-	-	2024 год *	1. В целях эффективного использования мощностей необходимо провести ревизию ранее выданных технических условий на подключение к сетям газораспределения для выявления неиспользуемых объемов и их аннулирования. 2. Газораспределительной организации рекомендуется использовать резерв пропускной способности ГРС Сыростан по согласованию с собственником объекта.
218	Челябинская область	ГРС Миньяр	10,000	3,282	3,482	3,236 (32 %)	-	-	-	-
219	Челябинская область	ГРС Митрофановский ⁽⁴⁾	7,500	7,500	5,423	0,000 (0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Челябинской области на период 2021-2025 гг.	2026 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
220	Челябинская область	ГРС Молжив	10,000	6,332	0,363	3,305 (33 %)	-	-	-	-
221	Челябинская область	ГРС Муслюмовский	6,000	3,024	1,296	1,680 (28 %)	-	-	-	-
222	Челябинская область	ГРС Наровчатка	10,000	4,418	0,086	5,496 (55 %)	-	-	-	-
223	Челябинская область	ГРС Наследниций	1,700	0,569	0,000	1,131 (67 %)	-	-	-	-
224	Челябинская область	ГРС Новотроицкое	7,169	1,625	0,547	4,997 (70 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час		Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
									Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
225	Челябинская область	ГРС Новый Кременкуль ⁽³⁾	10,000	1,705	9,158	0,000	(0 %)	-	-	2028 год *	В целях эффективного использования мощностей необходимо провести ревизию ранее выданных технических условий на подключение к сетям газораспределения для выявления неиспользуемых объемов и их аннулирования.
226	Челябинская область	ГРС Новый Путь	5,000	1,103	0,327	3,570	(71 %)	-	-	-	-
227	Челябинская область	ГРС Первомайский (выход №1)	25,000	18,394	2,990	3,616	(14 %)	-	-	-	-
		ГРС Первомайский (выход №2)	75,000	21,898	0,000	53,102	(71 %)	-	-	-	-
228	Челябинская область	ГРС Петропавловка	10,000	0,384	0,016	9,601	(96 %)	-	-	-	-
229	Челябинская область	ГРС Приборостроительный завод (г. Трехгорный)	32,000	20,320	0,688	10,992	(34 %)	-	-	-	-
230	Челябинская область	ГРС Промышленная ⁽³⁾	21,000	12,961	9,897	0,000	(0 %)	2028 год *	Программа развития газоснабжения и газификации Челябинской области на период 2021-2025 гг.	2028 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
231	Челябинская область	ГРС Рассвет	5,000	0,300	0,005	4,695	(94 %)	-	-		
232	Челябинская область	ГРС Сатка	120,000	71,758	8,832	39,410	(33 %)	-	-		
233	Челябинская область	ГРС Сахаринский Рудник	5,000	1,473	2,127	1,400	(28 %)	-	-		
234	Челябинская область	ГРС Сим	10,000	6,000	2,989	1,012	(10 %)	-	-		
235	Челябинская область	ГРС Смолинский ⁽³⁾	7,800	6,267	2,854	0,000	(0 %)	-	-	2024 год *	В целях эффективного использования мощностей необходимо провести ревизию ранее выданных технических условий на подключение к сетям газораспределения для выявления неиспользуемых объемов и их аннулирования.
236	Челябинская область	ГРС Солнечный	12,000	6,176	0,011	5,814	(48 %)	-	-		
237	Челябинская область	ГРС Тайгинка	5,000	0,900	0,637	3,463	(69 %)	-	-		
238	Челябинская область	ГРС Тарутино	30,000	7,941	1,234	20,825	(69 %)	-	-		
239	Челябинская область	ГРС Тимирязевское	10,000	4,311	1,016	4,673	(47 %)	-	-		
240	Челябинская область	ГРС Троицк (выход №1)	30,900	26,378	0,298	4,224	(14 %)	-	-	-	-
		ГРС Троицк (выход №2)	32,400	11,607	6,696	14,097	(44 %)	-	-	-	-
241	Челябинская область	ГРС Троицкий	4,500	2,165	0,034	2,301	(51 %)	-	-	-	-
242	Челябинская область	ГРС Тюбук	5,000	1,000	1,894	2,106	(42 %)	-	-	-	-
243	Челябинская область	ГРС Увельский	3,500	1,460	0,005	2,035	(58 %)	-	-	-	-
244	Челябинская область	ГРС Увильды	10,500	2,934	4,012	3,554	(34 %)	-	-	-	-
245	Челябинская область	ГРС Усть-Катав	35,400	20,579	2,297	12,525	(35 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час	Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
								Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246	Челябинская область	ГРС Фершампенуаз	18,500	11,158	2,124	5,218 (28 %)	-	-	-	-
247	Челябинская область	ГРС Чебаркуль	50,000	32,000	5,454	12,546 (25 %)	-	-	-	-
248	Челябинская область	ГРС Челябинск-70 (выход №1)	6,000	1,454	0,073	4,473 (75 %)	-	-	-	-
		ГРС Челябинск-70 (выход №2)	64,000	33,088	1,602	29,310 (46 %)	-	-	-	-
249	Челябинская область	ГРС Черновский	5,000	1,711	2,703	0,586 (12 %)	-	-	-	-
250	Челябинская область	ГРС Щербаковка	5,000	0,332	0,218	4,451 (89 %)	-	-	-	-
251	Челябинская область	ГРС Элеватор Буранный	5,000	1,016	0,521	3,464 (69 %)	-	-	-	-
252	Челябинская область	ГРС Южно-Степной	50,000	0,365	0,010	49,625 (99 %)	-	-	-	-
253	Челябинская область	ГРС Южноуральск (выход №1)	182,000	84,640	8,532	88,828 (49 %)	-	-	-	-
		ГРС Южноуральск (выход №2)	50,000	32,246	5,956	11,798 (24 %)	-	-	-	-
254	Челябинская область	ГРС Южный	6,200	0,552	0,000	5,648 (91 %)	-	-	-	-
255	Челябинская область	ГРС Юрюзань	25,000	5,557	9,195	10,248 (41 %)	-	-	-	-
256	Челябинская область	ГРС-1 Верхний Уфалей	79,200	14,745	59,298	5,157 (7 %)	-	-	-	-
257	Челябинская область	ГРС-1 Касли	25,833	10,335	4,221	11,277 (44 %)	-	-	-	-
258	Челябинская область	ГРС-2 Касли (выход №1)	1,700	0,000	0,000	1,700 (100 %)	-	-	-	-
		ГРС-2 Касли (выход №2)	35,000	17,175	0,086	17,739 (51 %)	-	-	-	-
259	Челябинская область	ГРС-2 Магнитогорск (выход №1) ⁽⁴⁾	147,000	147,000	4,704	0,000 (0 %)	-	-	2028 год *	1. Фактическое выходное давление газа на выходе ГРС составляет 0,8 МПа. 2. Проектная мощность (производительность) выхода составит 208,0 тыс. м³/час при условии перевода газораспределительных сетей на проектное давление газа выхода 1,0 МПа. 3. Подключение перспективных потребителей к распределительным сетям, рекомендуется после разработки и реализации газораспределительной организацией мероприятий по переводу газораспределительных сетей на рабочее давление газа 1,0 МПа.
		ГРС-2 Магнитогорск (выход №2) ⁽⁴⁾	54,000	54,000	1,182	0,000 (0 %)	-	-	2028 год *	ООО «Магнитогорскгазстрой» предусмотрена реализация мероприятий по использованию резерва пропускной способности выхода № 3 ГРС-2 Магнитогорск.
		ГРС-2 Магнитогорск (выход №3) ⁽⁴⁾	45,000	12,138	0,433	32,429 (72 %)	-	-	-	-
		ГРС-3 Магнитогорск (выход №1)	620,000	532,650	0,231	87,119 (14 %)	-	-	-	-

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Наименование газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода)	Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Загрузка газораспределительной станции (участков магистрального газопровода, за исключением газопровода отвода), тыс. м³/час	Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение (в т.ч. суммарный объем газа в рамках догазификации), тыс. м³/час	Наличие (дефицит) пропускной способности (в % от проектной мощности), тыс. м³/час	Наличие уведомления газораспределительной организации об отклоненных заявках и заключенных договоров в рамках догазификации со сроком технологического подключения при увеличении пропускной способности с указанием величины превышения (в % от пропускной способности газораспределительной станции)	План мероприятий по увеличению пропускной способности		
								Основание	Срок мероприятий	Параметры увеличения
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
260	Челябинская область	ГРС-3 Магнитогорск (выход №2)	50,000	17,053	5,310	27,637 (55 %)	-	-	-	-
		ГРС-3 Магнитогорск (выход №3)	3,000	0,000	0,000	3,000 (100 %)	-	-	-	-
261	Челябинская область	ГРС-4 Магнитогорск	114,000	20,863	0,720	92,417 (81 %)	-	-	-	-
262	Челябинская область	ГРС-1 Челябинск (выход №1) ⁽⁴⁾	350,000	257,343	0,043	92,614 (26 %)	-	-	-	-
		ГРС-1 Челябинск (выход №2) ⁽⁴⁾	160,000	160,000	0,000	0,000 (0 %)	-	Программа развития газоснабжения и газификации Челябинской области на период 2021-2025 гг.	2026 год *	Проектная мощность (производительность) ГРС будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации.
		ГРС-1 Челябинск (выход №3) ⁽⁴⁾	55,000	44,000	0,000	11,000 (20 %)	-	-	-	-
263	Челябинская область	ГРС-2 Челябинск (выход №1)	415,000	274,974	129,123	10,903 (3 %)	-	-	-	-
		ГРС-2 Челябинск (выход №2)	75,000	62,000	12,443	0,557 (1 %)	-	-	-	-
		ГРС-2 Челябинск (выход №3)	20,000	17,000	2,110	0,890 (4 %)	-	-	-	-
264	Челябинская область	ГРС-3 Челябинск ⁽³⁾	117,000	75,693	45,912	0,000 (0 %)	-	-	2028 год *	В целях эффективного использования мощностей необходимо провести ревизию ранее выданных технических условий на подключение к сетям газораспределения для выявления неиспользуемых объемов и их аннулирования.
265	Челябинская область	ГРС-4 Челябинск (выход №1)	300,000	427,946	32,403	39,651 (8 %)	-	-	-	-
		ГРС-4 Челябинск (выход №2)	200,000							

Примечание:

* - сроки могут быть скорректированы в процессе выполнения работ

¹ - ГРС на балансе сторонней организации

¹ - наличие ограничений технически возможной пропускной способности (ТВПС) на входе ГРС по ресурсной базе/добыче (критерий ограничения КО № 1);

² - наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (компрессорный станции, линейная часть магистральных газопроводов), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС (критерий ограничения КО № 2);

³ - наличие ограничений в связи с прогнозируемой нагрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся приложениями к действующим договорам о подключении. Данный индекс присваивается для ГРС с нулевым резервом (в столбце 6), исчерпанным по выданным техническим условиям на подключение к сетям газораспределения (критерий ограничения КО № 3);

⁴ - достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на входе ГРС (критерий ограничения КО № 4);

⁵ - при наличии незначительного резерва пропускной способности, отраженного в столбце 6 (критерий ограничения КО № 5). Индекс присваивается для ГРС в зависимости от соотношения доли резерва относительно проектной производительности/ТВПС ГРС (см. табл. 2).

Таблица 2 Матрица присвоения критерия ограничения № 5

№ диапазона	Доля (€) Резерва от Qпр/ QТВПС на входе ГРС на сайте ГТО
№1 (проектная производительность в пределах 0-10 тыс. м³/ч)	≤10%
№2 (проектная производительность в пределах 10-50 тыс. м³/ч)	≤5%
№3 (проектная производительность в пределах 50-100 тыс. м³/ч)	≤2,5%
№4 (проектная производительность более 100 тыс. м³/ч)	≤1%